



**Branche** Hospital  
**Anvendelse** Laboratorie  
**Land** Danmark



**Tekniske data**

Blødgøringsanlæg:

Ydelse .....	1	m <sup>3</sup> /h
Resthårdhed .....	< 0,5	°dH
RO-anlæg		
Ydelse .....	0,25	m <sup>3</sup> /h
Ledningsevne .....	20	µS/cm
UV-anlæg		
Ydelse .....	0,67	m <sup>3</sup> /h

**Vandbehandlingsanlæg**

- Blødgøringsanlæg type SM 11
- RO-anlæg type RO 01-1 til forsyning til cirkulationsloop
- UV-anlæg type Aquada 1 Altima til desinfektion af cirkulationsloop